

# Renewal of fire NOC : 16434 Applied for on-date 23/04/2024



## Details

Full Name of Applicant(As per ID Proof)	ANIMA BHATTACHARYA	Current Address	ADARSH SHRAMIK UCHCH VIDYALAYA GOLUKDIH, P.O.-JHARIA, P.S.-TISRA, DIST.- DHANBAD, PIN CODE-828111	Telephone/Mobile Number	9534047895	Email ID	asuvidyakaya@gmail.com
LTP Email ID		Height of proposed building (in meters)	6.70	Number of floors with height (in meters)	2,6.70	Total built up area (SQM)	2176.12
Detail of approach road	JHARIA ROAD	Set back area (SQM)	12970.5	Mauja	146	Plot Number(comma separated)	27
Khata Number(comma separated)	01	Ward Number		Area (SQM)	14163.99	District	Dhanbad
Thana	TISRA	Address of site to be inspected	ADARSH SHRAMIK UCHCH VIDYALAYA GOLUKDIH, P.O.-JHARIA, P.S.-TISRA, DIST.- DHANBAD, PIN CODE-828111	Building use		Building sub-use	

*Handwritten signature and date*  
25/4/24



*Handwritten signature*  
Principal  
A. S. U. Vidyalaya, Golukdih  
Jharia, Dhanbad



# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-08.05.2023

सेवा में

Anima Bhattacharya,  
P.O.-Jharia,P.S.-Tisra, Disst.-Dhanbad, Pin Code-828111

विषय:- आर्दश श्रमिक उच्च विद्यालय, गोलकडोह झरिया, धनबाद का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आदर्श श्रमिक उच्च विद्यालय, गोलकडोह, स्कूल, झरिया, धनबाद भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, झरिया, धनबाद से कराई गई। उनके ज्ञापांक-123 दिनांक-29.04.2023 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-28.04.2024 तक के लिये मान्य है।

**JAGJEEWAN  
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL  
AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90  
be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01  
d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2023.05.08 13:18:49 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।

*Principal*  
A. S. U. Vidyalaya, Golukdih  
Jharia, Dhanbad



*25/04/24*